



Le progrès, une passion à partager
LABORATOIRES DE TRAPPES
29 avenue Roger Hennequin - 78197 TRAPPES CEDEX
Tél : 01 30 69 10 00 - Fax : 01 30 69 12 34

Dossier J040911 - Document CEMATE/1 - Page 1/6

PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU

prévu à l'article 5 de l'arrêté du 21 novembre 2002

VALABLE 5 ANS à compter du 29 mai 2008

N° J040911 - CEMATE/1

et annexe de 5 pages

Matériau présenté par : ATELIER DE SELLERIE JEAN LEHMANN
5, rue du commerce
67920 SUNDHOUSE

Marque commerciale : TC 400 3I - TC 550 3I

Description sommaire : **Composition globale :**
Toile coton ignifugée par foulardage
Masse : (450 et 550 ± 50) g/m²
Epaisseur : (0,6 et 0,7 ± 0,1) mm
Coloris : Ecu

Rapport d'essai : N° J040911 - CEMATE/1 du 29 mai 2008

Nature des essais : Essais au brûleur électrique.
Epreuve de durabilité de trempage à l'eau.

Classement : **M2**

Durabilité du classement (NF P 92-512 : 1986) : NON LIMITEE : ARTICLE LAVABLE

compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai N° J040911 - CEMATE/1 annexé.

Ce procès verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires.
Il ne constitue pas une certification de produits au sens de l'article L. 115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

Est seule autorisée la reproduction intégrale soit du présent Procès-verbal de classement qui comprend 1 page soit l'intégralité du Procès-Verbal et rapport annexé qui comporte 6 pages.

Trappes, le 29 mai 2008

Le Chef de la Division
Comportement au Feu

Alain SAINRAT

La Responsable de l'essai

Catherine BASSI



Accréditation
N° 1-0606
Portée disponible
Sur www.cofrac.fr



Laboratoire national de métrologie et d'essais

Établissement public à caractère industriel et commercial • Siège social : 1, rue Gaston Boissier - 75724 Paris Cedex 15 • Tél. : 01 40 43 37 00
Fax : 01 40 43 37 37 • E-mail : info@lne.fr • Internet : www.lne.fr • Siret : 313 320 244 00012 • NAF : 743 B • TVA : FR 92 313 320 244
Barclays Paris Centrale IBAN : FR76 3058 8600 0149 7267 4010 170 BIC : BARCFRPP